

Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg

FOR-1998-01-15 nr 0033

Opphevet

Tittel: Forskrift om feing og tilsyn med fyringsanlegg.



Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. januar 1998 med hjemmel i lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 4.

Forskriften trer i kraft 1. juli 1998.

Gjennomfører EØS-avtalens vedlegg 2 kap. VII om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1 – 1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader.

§ 1 – 2. Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Forskriften gjelder ikke Svalbard.

§ 1 – 3. Pliktsubjekt

Forskriften regulerer pliktene til eier og bruker av fyringsanlegg i forbindelse med feiing og tilsyn av slike anlegg. Forskriften utfyller de plikter som ellers settes til eier og bruker av bygning om gjennomføring av brannforebyggende tiltak.

Forskriften regulerer kommunens plikter til å tilrettelegge for å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

§ 1 – 4. Definisjoner

Feiing:

rengjøring av røykkanaler og uttak av sot;

Feiervesen:

organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere;

Fyringsanlegg:

ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel;

Tilsyn:

tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade;

Matesystem:

anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel;

Røykkanal:

kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein;

Skorstein (pipe):

vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.

§ 1 – 5. Tilsynsmyndighet

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og de kommunale brannvernmyndigheter fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift og kan treffe nødvendige vedtak for å gjennomføre forskriften.

§ 1 – 6. Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriftens bestemmelser brukes de reaksjonsmidler som fremgår av gjeldende brannvernlovgivning.

§ 1 – 7. Fravik

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern kan fravike bestemmelsene i forskriften når det foreligger særlige grunner.

§ 1 – 8. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser m.v.

Forskriften trer i kraft 1. juli 1998. Kravene i § 3 – 4 må være oppfylt innen utgangen av år 2003 også for feiere som ved forskriftens ikrafttredelse ikke har den nødvendige kompetanse.

Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves kap. 5 i forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern m.v.

Kap. 2. Organisering m.v.

§ 2 – 1. Organisering og samarbeid

Kommunen skal alene eller sammen med annen kommune sørge for at feiervesenet på en tilfredsstillende måte og til enhver tid kan ivareta de oppgaver som følger av forskriften.

Feiervesenet skal søke samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner for å sikre en samordnet utøvelse av myndighet overfor eiere og brukere av fyringsanlegg i kommunen.

Brannsjefen er leder av feiervesenet i kommunen.

§ 2 – 2. Kontraktutført feiing og tilsyn

Kommunen kan inngå kontrakt om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med feier som har mesterbrev eller tilsvarende kvalifikasjoner.

§ 2 – 3. Avgift

Kommunestyret kan fastsette avgift til dekning av utgiftene ved feiing og tilsyn.

Feiermester som utfører feiing og tilsyn i henhold til kontrakt kan overlates innkreving av feieavgift.

§ 2 – 4. Legitimasjon

Personell som utfører feiing skal medbringe legitimasjon utstedt av kommunen.

Kap. 3. Oppgaver og kvalifikasjoner

§ 3 – 1. Oppgaver

Feiervesenet skal utføre:

- a. Feiing av røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger;
- b. Tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade;
- c. Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til anlegget;
- d. Motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget;

Kommunen kan ved vedtekt fastsette om og hvor ofte feiing og tilsyn skal foretas i fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bebyggelse som bebos kun korte deler av året.

Brannsjefen kan i det enkelte tilfelle bestemme at røykkanaler i andre fyringsanlegg enn nevnt under bokstav a skal feies.

Brannsjefen kan i det enkelte tilfelle bestemme at det skal føres tilsyn med andre fyringsanlegg enn nevnt under bokstav b.

Brannsjefen kan, etter søknad, gi eier eller bruker av store fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger og som har nødvendig kompetanse innen feierfaget, tillatelse til selv å utføre feiing. Slik feiing skal dokumenteres.

§ 3 – 2. Planer

Brannsjefen skal innen utgangen av året utarbeide en plan for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanleggene, samt informasjonstiltak, for det etterfølgende år.

Brannsjefen skal innen utgangen av mars måned utarbeide en årsrapport til kommunestyret over feiing og tilsyn med fyringsanleggene, samt informasjonstiltak, som er gjennomført det foregående år.

§ 3 – 3. Dokumentasjonskrav

Kommunen skal forelegge Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern den dokumentasjon som direktoratet til enhver tid krever om feiervesenets organisasjon og oppgaver.

Kommunen skal kunne dokumentere at feiervesenet har utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget og andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten på tilfredsstillende måte, samt føre fortegnelse over fyringsanlegg.

§ 3 – 4. Faglige kvalifikasjoner

Feiing og tilsyn etter denne forskrift skal utføres av personell som innehar svennebrev i feiefag

eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 3. mai 1995 nr. 405 § 1 – 4, siste punkt og § 7 – 2 gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.

Kap. 4. Krav til eier av fyringsanlegg

§ 4 – 1. Fyringsanlegget

Eier skal etter varsel sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing og tilsyn, og slik utstyrt og innrettet at det kan feies på tilfredsstillende måte.

§ 4 – 2. Adkomst for feiing

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra taket, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst, opp til og på taket, slik det fremgår av arbeidsmiljølovgivningen.

Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til røykkanal slik at feiing lett kan utføres.

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

Kap. 5. Gjennomføring av feiing og tilsyn

§ 5 – 1. Hyppighet

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang. Feiing skal utføres minst hvert fjerde år.

Tilsyn av fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, i henhold til § 3 – 1 bokstav b, skal foretas minst hvert fjerde år. Brannsjefen kan bestemme at tilsyn skal foretas hyppigere.

§ 5 – 2. Utførelse av feiing

Feiing skal foretas på en faglig tilfredsstillende måte og med minst mulig ulempe for beboerne.

Etter endt feiing skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og anbrakt på egnet sted.

§ 5 – 3. Varsel og orientering om feiing og tilsyn

Eier, eller representant for eier av fyringsanlegget, skal på forhånd varsles om gjennomføring av feiing eller tilsyn, og kan pålegges å varsle beboere og andre brukere i vedkommende bygning. Beboere og andre brukere kan også varsles direkte av feiervesenet.

Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles.

Etter utført feiing og tilsyn av fyringsanlegget skal eier, eller representant for eier av dette, skriftlig underrettes om gjennomføringen av feiingen og om andre forhold av betydning for brannsikkerheten.

§ 5 – 4. Feil og mangler

Finner feieren feil eller mangler i forbindelse med feiing eller tilsyn som har betydning for brannsikkerheten eller adkomst for feieren, skal feieren gjøre eier, eller representant for eier, og eventuelt bruker, oppmerksom på disse og gi råd om hvordan de best kan rettes. Dersom rettingen ikke kan utføres umiddelbart, skal feieren gi melding til brannsjefen, som kan gi pålegg om retting innen en bestemt frist.

Finner feieren feil eller mangler ved fyringsanlegget som åpenbart kan føre til brann, kan brannsjefen forby videre bruk av fyringsanlegget med øyeblikkelig virkning. Slikt forbud skal gis skriftlig og begrunnes.

Sammen med pålegg skal det opplyses om klagerett, fremgangsmåte ved klage, og frist for klage m.v. i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).